ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 14 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 10/11/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 10 листопада 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 14 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **ІІІ -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **893,4 кв.м**

кількість поверхів **2** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

під'їздів - **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") - **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства - **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –10,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону - **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

10.11.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 82 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 10/11/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 10 листопада 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 82 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **1155,10 кв.м**

кількість поверхів **2** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

під'їздів **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –8,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

10.11.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень спортивного комплексу «Олімп» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Академіка Сахарова,38 , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень спортивного комплексу «Олімп» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Академіка Сахарова, 38, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **3378,5кв.м**

кількість поверхів **3** , наявність підвальних приміщень **немає** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 6,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчального корпусу інституту туризму і менеджменту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Галицька 201,корпус Д , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчального корпусу інституту туризму і менеджменту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Галицька 201, корпус Д, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **12614,1кв.м**

кількість поверхів **12** , наявність підвальних приміщень **немає** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 36,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **4 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень гуртожитку №5 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Сухомлинського 2 , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень гуртожитку №5 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Сухомлинського 2, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **10211,2кв.м**

кількість поверхів **9** , наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 28,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

вів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчального корпусу державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Лисенка, 8 , м.Коломия Івано-Франківської області

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 21 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчального корпусу державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Лисенка,8, м.Коломия Івано-Франківської області**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **2108,4кв.м**

кількість поверхів **3** , наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 9,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **1 пожежний гідрант**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

21.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 44а м.Івано-Франківськ

Замовлення № 25/10/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 25 жовтня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 44а м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **5251 кв.м**

кількість поверхів **4** наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (індивідуальне газова дахова котельня)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

під'їздів **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –30,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону **відсутнє**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

25.10.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчального корпусу (музичне відділення) державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Чорновола 88 , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчального корпусу (музичне відділення) державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Чорновола 88, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **ІІІ -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **170,3кв.м**

кількість поверхів **1** , наявність підвальних приміщень **немає** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 3,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень стадіону «Наука» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Мазепи,144 , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень стадіону «Наука» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Мазепи, 144, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **487,6кв.м**

кількість поверхів **3** , наявність підвальних приміщень **немає** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 6,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 32 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2015

00010

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 32 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **1224,7 кв.м**

кількість поверхів **2** , наявність підвальних приміщень **немає** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

під'їздів **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 4,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень будинку «вчених» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 79 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ -- 2016

0009

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень будинку «вчених» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 79 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **1054,2 кв.м**

кількість поверхів **3** , наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 6,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень гуртожитку №1 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Дорошенка 22 корпус А, м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ -- 2016

0007

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень гуртожитку №1 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Дорошенка 22, корпус А м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **6824 кв.м**

кількість поверхів **9** . наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 22,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону - **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **4 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень гуртожитку №2 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Коновальця 141 , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ -- 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень гуртожитку №2 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Коновальця 141, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **ІІІ -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **1866,59 кв.м**

кількість поверхів **4** , наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 12,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил. що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчального корпусу державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Чорновола 1 , м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчального корпусу державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Чорновола 1, м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **891,4кв.м**

кількість поверхів **2**, наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 6,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 57 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 30/11/2015

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Чернівці – 2015

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 30 листопада 2015 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 57 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **28163.7 кв.м**

кількість корпусів **4** корпус головний **4** поверха, гуманітарний корпус **8** поверхів, актовий зал **2** поверха, аудиторний корпус **3** поверха, наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 40,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани в кількості 36 шт. згідно норм**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Ілова Ю.М.

30.11.2015 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕОНА» ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МОНТАЖНО-ЗАХИСНИХ РОБІТ * 38345703 * УКРАЇНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів інституту природничих наук державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Галицька 201 Б, м.Івано-Франківськ

Замовлення № 14/01/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 14 січня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів інституту природничих наук державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Галицька 201 Б м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **II -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **4968,8 кв.м**

кількість поверхів **12** наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі, Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 30,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани в кількості 24 шт. згідно норм**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

14.01.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.С.Бандери 1 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 30/11/2015

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2015

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 30 листопада 2015 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. С.Бандери 1 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **II -га ступень вогнестійкості**

загальна площа **4887,6 кв.м**

кількість поверхів **11** наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі, Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –60,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани в кількості 48 шт. згідно норм**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **4 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

30.11.2015 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Мазепи 10 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 30/11/2015

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Чернівці – 2015

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 30 листопада 2015 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Мазепи 10 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **2371.5 кв.м**

кількість поверхів **3** наявність підвальних приміщень **с** наявність горищ **с** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –10.**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани в кількості 1 шт. згідно норм**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

30.11.2015

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТА» 38345703 УКРАЇНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Сахарова 34А м.Івано-Франківськ

Замовлення № 12/04/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Чернівці – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 12 квітня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Сахарова,34 А м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **II -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **3600 кв.м**

кількість поверхів **5** наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –10,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани в кількості 10 шт. згідно норм**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

12.04.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНТАЖНО-ПРОЕКТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА» 38345703 УКРАЇНА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень гуртожитку №4 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 49 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

0008

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень гуртожитку №4 державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 49, корпус А м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **5805,1 кв.м**

кількість поверхів **4** , наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **немає** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 12,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень будинку «вчених» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 79 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

0009

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень будинку «вчених» державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 79 м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **1054,2 кв.м**

кількість поверхів **3**, наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (центральне)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

під'їздів – **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 – 6,**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – **внутрішні пожежні крани відсутні**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **2 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

20.07.2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»

Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчального корпусу Калуський навчально-консультаційний центр державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Б. Хмельницького 70 м.Калуш

Замовлення № 30/11/2015

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ– 2015

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 30 листопада 2015 року проведена експертиза протипожежного стану приміщень навчального корпусу Калуського навчально-консультаційного центру державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Б.Хмельницького, 70 м.Калуш

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику високий

конструктивні елементи будівлі: стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") II -а ступень вогнестійкості

загальна площа 3600 кв.м

кількість поверхів 5 наявність підвальних приміщень є наявність горищ немає система електроосвітлювання відповідно ПУЕ

система опалення: водяне (центральне)

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – згідно норм

під'їздів – згідно норм

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі, Пожежна безпека об'єкта будівництва") – протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.

Первинні засоби пожежогасіння - вогнегасники ВП-5 – 12,

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – внутрішні пожежні крани в кількості 10 шт. згідно норм

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання 2 пожежних гідранти

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникненя пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі не виявлено.

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

30.11.2015 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 44а м.Івано-Франківськ

Замовлення № 25/10/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 25 жовтня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 44а м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **5251 кв.м**

кількість поверхів **4** наявність підвальних приміщень **-** наявність горищ **-** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (індивідуальне газова дахова котельня)**

Наявність на території об'єкта перукомості проїзди **згідно норм**

підїзди **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єкта будівництва") **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –30.**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону **відсутнє**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеного експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі ***не виявлено.***

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

«ЕКОНА»

«31» 10. 2016 р.

З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО
Зав. Канцелярією
Державного вищого навчального закладу
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщень навчальних корпусів навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул.Шевченка 44а м.Івано-Франківськ

Замовлення № 25/10/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 25 жовтня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану **приміщень навчальних корпусів навчально-наукового юридичного інституту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 44а м.Івано-Франківськ**

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику **високий**

конструктивні елементи будівлі: **стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон**

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва") **III -я ступень вогнестійкості**

загальна площа **5251 кв.м**

кількість поверхів **4** наявність підвальних приміщень **є** наявність горищ **є** система електроосвітлювання **відповідно ПУЕ**

система опалення: **водяне (індивідуальне газова пахова котельня)**

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів **згідно норм**

шляхів **згідно норм**

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм **шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил**

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єкта будівництва") **протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.**

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства **протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.**

Первинні засоби пожежогасіння - **вогнегасники ВП-5 –30.**

Наявність внутрішнього протипожежного водогону **відсутнє**

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання **3 пожежних гідранти**

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі *не виявлено.*

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів Зварич І.Г.

Директор Новак Ю.М.

«4» 11. 2016 р.

З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО
Зав. Канцелярією
Державного вищого навчального закладу
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника